

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (Rozporządzenie o warunkach wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych).

Pacifyre® FPW opaska ogniochronna

nr . 0761-CPR-22-0022.

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

- Pacifyre® FPW – opaska ogniochronna

2. Identyfikacja wyrobu zgodnie z art. 11 ust. 4:

- Numer zamówienia: patrz dowód dostawy

3. Przeznaczenie wyrobu budowlanego:

- Uszczelniając ogniowy do uczełniania przepustów, patrz ETA-22/0022

Uszczelniające rury

Plastikowe i wielowarstwowe rury

Obszar zastosowania musi być zgodny z treścią aprobaty ETA-22/0022

4. Nazwa i adres kontaktowy:

- J. van Walraven Holding B.V. - Industrieweg 5 - 3641RK Mijdrecht - Holandia.

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego (AVCP):

- System 1.

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

- Nie dotyczy

7. Europejski dokument oceny, europejska ocena techniczna, jednostka ds. oceny technicznej i jednostka notyfikowana:

EAD	ETA	TAB	NB
EAD 35045-00-1104	ETA-22/0022	ETA Danmark A/S	MPA Braunschweig, No. 0761

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe / Zharmonizowana specyfikacja
Reakcja na ogień	Klasa E zgodnie z normą EN 13501-1
Reakcja na ogień	Zgodnie z normą EN 13501-2, patrz aneksy
Substancje niebezpieczne	Nie dotyczy / Nie określono
Trwałość i serwis	Użyto kategorii typu X
Pozostałe	Nie dotyczy / Nie określono

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punkcie 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Dokument podpisany w imieniu i na rzecz producenta przez:

Frank Nijdam



Dyrektor grupy ds. marketingu produktów i innowacji,
Mijdrecht, 17.02.2022 r.
J. van Walraven Holding B.V